

# 露店等の開設の自主チェック表

| No | 項目       | ☑                        | チェック内容   |
|----|----------|--------------------------|--|
| 1  | 開設場所     | <input type="checkbox"/> | 消火栓、防火水槽の使用を妨げる場所に設置していません。                              |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 許可の出していない道路や周囲の建物からの避難を妨げる場所に設置していません。                   |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 強風などで屋台・テントが倒壊、飛散しないように固定されています。                         |
| 2  | 災害時の行動   | <input type="checkbox"/> | 消火器の正しい取扱い方法を確認しています。                                    |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 初期消火や避難誘導、119番通報などの担当者を決めています。                           |
| 3  | 消火器      | <input type="checkbox"/> | 消火器を準備しています。   |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 住宅用消火器を設置していません。   |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 薬剤はABC粉末又は強化液です。   |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 薬剤量は3kg又は2kg以上です。  |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 持ち出ししやすい場所に設置しています。                                      |
| 4  | ガスボンベ    | <input type="checkbox"/> | 消火器に腐食、変形はありません。   |
|    |          | <input type="checkbox"/> | ポンベは安定した場所に設置しており、鎖や紐などで固定しているため転倒のおそれはありません。            |
|    |          | <input type="checkbox"/> | ポンベのそばにガソリンや発電機を設置していません。                                |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 配管は止めバンドなどで固定しています。                                      |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 配管に亀裂や劣化はありません。  |
| 5  | 火気器具等    | <input type="checkbox"/> | 配管の長さは概ね2mあります。  |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 器具の周囲は常に整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物を放置していません。                    |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 不燃性の床上又は台上で使用し本来の使用目的以外のことはしません。                         |
| 6  | ガソリン燃料容器 | <input type="checkbox"/> | 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用します。                      |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 消防法令に適合した金属製容器等で使用しています。                                 |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 火気及び高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管します。また、開口部は閉めています。     |
| 7  | 発電機      | <input type="checkbox"/> | 燃料の漏れやあふれが生じないように、開口前に圧力調整弁の操作を行う等容器の取扱説明書等に従って適正に使用します。 |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 燃料の補給は機器を停止した状態で行います。                                    |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 発電機は取扱説明書等に従って適正に使用します。                                  |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 安全を確保した場所に設置し配線のつまずき、損傷に注意します。                           |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 営業中に燃料の補給がないように努めます。                                     |
|    |          | <input type="checkbox"/> | 給油するときはエンジンを停止し来客者から離れた風通しの良い安全な場所かつ火気がない場所で行います。        |

